

Утверждено:

Акционерное общество «Курскоблводоканал»
генеральный директор

Болдырев О.И.

«11» ~~сентября~~ 2026 г.

Согласовано:

Глава Черемисиновского района
Курской области

Игнатов М.Н.

«11» ~~сентября~~ 2026 г.

А К Т

**технического обследования объектов водоснабжения,
расположенных на территории Ниженского сельсовета
Черемисиновского района Курской области**

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов,
задействованных в подъеме, очистке и транспортировке холодной воды

№ г/п	Наименование	Адрес расположения объекта
1	Водонапорная башня с водозаборной скважиной, 1972 г. завершения строительства, глубина 55 м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д. Среднее Жуково
2	Водопроводные сети, 1999г. завершения строительства, протяженность 1775 м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Среднее Жуково
3	Водозаборная скважина, 1990 г. завершения строительства, глубина 48 м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Ниженка
4	Водозаборная скважина, 1988 г., завершения строительства, глубина 40 м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Ниженка
5	Водонапорная башня, 1990 г. завершения строительства, объем 23 куб. м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Ниженка
6	Водонапорная башня, 1988 г. завершения строительства, объем 15 куб. м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Ниженка
7	Водопроводные сети, 1989 г. завершения строительства, протяженность 3000 м.	Курская область, Черемисиновский район, Ниженский сельсовет, д.Ниженка

Организация, осуществляющая водоснабжение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование – Акционерное общество «Курскоблводоканал».

В процессе технического обследования проводилось камеральное обследование, техническая инвентаризация, анализировалось технико-экономическое состояние объектов.

Результаты камерального обследования и технической инвентаризации:

Объекты водоснабжения, д.Среднее Жуково	
Год постройки	1972
Дата ввода в эксплуатацию	1972
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, 1972 года завершения строительства, глубина 55 м., диаметр обсадных труб – 273 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1972 года завершения строительства, объем 25 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1999 года завершения строительства, протяженность 1775 м.
% износа	40 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Артскважины в удовлетворительном состоянии, водонапорные башни, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборные скважины и водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов
Объекты водоснабжения, д.Ниженка	
Год постройки	1990
Дата ввода в эксплуатацию	1990
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, 1990 года завершения строительства, глубина 48 м. диаметр буровых труб – 273 мм. Водозаборная скважина, 1988 года завершения строительства, глубина 40 м. диаметр буровых труб – 273 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1990 года завершения строительства, объем 23 куб.м. Водонапорная башня, 1988 года завершения строительства, объем 15 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 1989 года завершения строительства, протяженность 3000 м.
% износа	50 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Артскважины в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей	Водозаборные скважины, водонапорные

эксплуатации объекта	башни и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов
----------------------	---


Подписи:

Глава Черемисиновского района
Курской области



М.Н.Игнатов

Представитель АО «Курскоблводоканал»



Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области



Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области

