

Утверждено:

Акционерное общество «Курскоблводоканал»
генеральный директор

Болдырев О.И.

«11» ноября 2026 г.

Согласовано:

Глава Черемисиновского района
Курской области

Игнатов М.Н.

«11» ноября 2026 г.

А К Т

**технического обследования объектов водоснабжения,
расположенных на территории Петровского сельсовета
Черемисиновского района Курской области**

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов,
задействованных в подъеме, очистке и транспортировке холодной воды

№ п/п	Наименование	Адрес расположения объекта
1	Водозаборная скважина, 2013 г. завершения строительства, глубина 200 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
2	Водонапорная башня, 2011 г. завершения строительства, объем 25 куб.м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
3	Водопроводные сети, 2011 г. завершения строительства, протяженность 2924 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
4	Водопроводные сети, 2013 г. завершения строительства, протяженность 573 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
5	Водопроводные сети, 1986г. завершения строительства, протяженность 100 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь, ул. Молодежная
6	Водопроводные сети, 1979 г. завершения строительства, протяженность 850 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь, ул. Луговая
7	Водозаборная скважина, 1982 г. завершения строительства, глубина 45 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
8	Водонапорная башня, 1973 г. завершения строительства, объем 15 куб.м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
9	Водопроводные сети, 1982 г. завершения строительства, протяженность 1407 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь
10	Водопроводные сети, 1982 г. завершения строительства, протяженность 1000 м.	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет, с. Петрово-Хутарь

Организация, осуществляющая водоснабжение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование – Акционерное общество «Курскоблводоканал».

В процессе технического обследования проводилось камеральное обследование, техническая инвентаризация, анализировалось технико-экономическое состояние объектов.

Результаты камерального обследования и технической инвентаризации:

Объекты водоснабжения, с.Петрово-Хутарь (ул.Молодежная)	
Год постройки	2013
Дата ввода в эксплуатацию	2013
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, 2013 года завершения строительства, глубина 200 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 2011 года завершения строительства, объем 25 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети, 2011 года завершения строительства, протяженность 2924 м. Водопроводные сети, 1986 года завершения строительства, протяженность 100 м. Водопроводные сети, 1979 года завершения строительства, протяженность 850 м. Водопроводные сети, 2013 года завершения строительства, протяженность 573 м.
% износа	8 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водонапорная башня, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборные скважины и водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов
Объекты водоснабжения, с.Петрово-Хутарь (ул.Заречная)	
Год постройки	1982
Дата ввода в эксплуатацию	1982
Марка оборудования, производительность	Водозаборная скважина, 1982 года завершения строительства, глубина 45 м. диаметр обсадной трубы – 273 мм.
Марка оборудования, производительность	Водонапорная башня, 1982 года завершения строительства, объем 15 куб.м.
Марка оборудования, производительность	Водопроводные сети (Карасевка), 1982 года завершения строительства, протяженность 1407 м. Водопроводные сети (Бугрянка), 1982 года завершения строительства, протяженность

	1000 м.
% износа	60 %
Сведения об аварийности	Нет
Выявленные дефекты и нарушения	Нет
Заключение:	
О техническом состоянии объекта	Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов

Подписи:

Глава Черемисиновского района
Курской области

 М.Н.Игнатов

Представитель АО «Курскоблводоканал»

 С.В. Русаков

Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области

 В.И. Золотарев

Депутат Представительного Собрания депутатов
Черемисиновского района Курской области

 А.А. Золотарев