

**Утверждено:**

Акционерное общество «Курскоблводоканал»  
генеральный директор

«11» сентября 2026 г.  
Болдырев О.И.

**Согласовано:**

Глава Черемисиновского района  
Курской области

«11» сентября 2026 г.  
Игнатов М.Н.

**А К Т****технического обследования объектов водоснабжения,  
расположенных на территории Стакановского сельсовета  
Черемисиновского района Курской области**

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов,  
задействованных в подъеме, очистке и транспортировке холодной воды.

| №<br>п/п | Наименование                                                                      | Адрес расположения объекта                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Водозаборная скважина,<br>1972 г. завершения строительства,<br>глубина 64 м.      | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Осиновка    |
| 2        | Водонапорная башня,<br>1972 г. завершения строительства,<br>объем 25 куб.м.       | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Осиновка    |
| 3        | Водопроводные сети,<br>1972 г. завершения строительства,<br>протяженность 2568 м. | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Осиновка    |
| 4        | Водозаборная скважина,<br>1969 г. завершения строительства,<br>глубина 78 м.      | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Стаканово   |
| 5        | Водонапорная башня,<br>1969 г. завершения строительства,<br>объем 23 куб.м.       | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>с.Стаканово   |
| 6        | Водопроводные сети,<br>1969 г. завершения строительства,<br>протяженность 2559 м. | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>с.Стаканово   |
| 7        | Водозаборная скважина,<br>1969 г. завершения строительства,<br>глубина 68 м.      | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Заречье     |
| 8        | Водонапорная башня,<br>1969 г. завершения строительства,<br>объем 25 куб.м.       | Курская обл., Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Заречье        |
| 9        | Водопроводные сети,<br>1969 г. завершения строительства,<br>протяженность 1545 м. | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.Заречье     |
| 10       | Водозаборная скважина,<br>1969 г. завершения строительства,<br>глубина 74 м.      | Курская область, Черемисиновский<br>район, Стакановский сельсовет,<br>д.1-е Бутырки |

|    |                                                                                   |                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Водонапорная башня,<br>1969 г. завершения строительства,<br>объем 23 куб.м.       | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д. 1-е Бутырки |
| 12 | Водопроводные сети,<br>1969 г. завершения строительства,<br>Протяженность 1865 м. | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д. 1-е Бутырки |
| 13 | Водозаборная скважина,<br>1990 г. завершения строительства,<br>глубина 86 м.      | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 14 | Водонапорная башня,<br>1990 г. завершения строительства,<br>объем 30 куб.м.       | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 15 | Водопроводные сети,<br>1990 г. завершения строительства,<br>протяженность 1969 м. | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 16 | Водозаборная скважина,<br>1993 г. завершения строительства,<br>глубина 86 м.      | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 17 | Водонапорная башня,<br>1993 г. завершения строительства,<br>объем 25 куб.м.       | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 18 | Водопроводные сети,<br>1993 г. завершения строительства,<br>протяженность 4114 м. | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, с.Исаково      |
| 19 | Водозаборная скважина,<br>1986 г. завершения строительства,<br>глубина 57 м.      | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д.Юдинка       |
| 20 | Водонапорная башня,<br>1986 г. завершения строительства,<br>объем 23 куб.м.       | Курская область Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д.Юдинка        |
| 21 | Водопроводные сети,<br>1974 г. завершения строительства,<br>протяженность 1596 м. | Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д.Юдинка       |

Организация, осуществляющая водоснабжение, эксплуатирующая объекты, в отношении которых проводится техническое обследование – Акционерное общество «Курскоблводоканал».

В процессе технического обследования проводилось камеральное обследование, техническая инвентаризация, анализировалось технико-экономическое состояние объектов.

Результаты камерального обследования и технической инвентаризации:

| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети д.Осиновка</b> |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Год постройки                                                                   | 1972                                                                          |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                       | 1972                                                                          |
| Марка оборудования, производительность                                          | Водозаборная скважина, глубина 64 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.        |
| Марка оборудования, производительность                                          | Водонапорная башня, 1972 года завершения строительства, объем 25 куб.м.       |
| Марка оборудования, производительность                                          | Водопроводные сети, 1972 года завершения строительства, протяженность 2568 м. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % износа                                                                         | 60 %                                                                                                                                                                                           |
| Сведения об аварийности                                                          | Нет                                                                                                                                                                                            |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                   | Нет                                                                                                                                                                                            |
| <b>Заключение:</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                |
| О техническом состоянии объекта                                                  | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водонапорная башня, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                   |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                    | Водозаборная скважина и водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети с.Стаканово</b> |                                                                                                                                                                                                |
| Год постройки                                                                    | 1969                                                                                                                                                                                           |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                        | 1969                                                                                                                                                                                           |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водозаборная скважина, глубина 78 м. диаметр обсадной трубы – 219 мм.                                                                                                                          |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водонапорная башня, 1969 года завершения строительства, объем 23 куб.м.                                                                                                                        |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водопроводные сети, 1969 года завершения строительства, протяженность 2559 м.                                                                                                                  |
| % износа                                                                         | 60 %                                                                                                                                                                                           |
| Сведения об аварийности                                                          | Нет                                                                                                                                                                                            |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                   | Нет                                                                                                                                                                                            |
| <b>Заклучение:</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                |
| О техническом состоянии объекта                                                  | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                                       |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                    | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт данных объектов  |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети д.Заречье</b>   |                                                                                                                                                                                                |
| Год постройки                                                                    | 1969                                                                                                                                                                                           |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                        | 1969                                                                                                                                                                                           |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водозаборная скважина, глубина 68 м. диаметр обсадная труба – 219 мм.                                                                                                                          |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водонапорная башня, 1969 года возведения, объем-25 куб.м.                                                                                                                                      |
| Марка оборудования, производительность                                           | Водопроводные сети, 1969 года постройки, протяженность 1545 м.                                                                                                                                 |
| % износа                                                                         | 60 %                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об аварийности                                                            | Имеются                                                                                                                                                                                              |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                     | Имеются                                                                                                                                                                                              |
| <b>Заключение:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| О техническом состоянии объекта                                                    | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                                             |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                      | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется реконструкция данных объектов |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети д.1-е Бутырки</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| Год постройки                                                                      | 1969                                                                                                                                                                                                 |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                          | 1969                                                                                                                                                                                                 |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водозаборная скважина, глубина 74 м., диаметр обсадная труба – 219 мм.                                                                                                                               |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водонапорная башня, 1969 года завершения строительства, объем - 23 куб.м.                                                                                                                            |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водопроводные сети, 1969 года постройки, протяженность 1865 м.                                                                                                                                       |
| % износа                                                                           | 60 %                                                                                                                                                                                                 |
| Сведения об аварийности                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Заключение:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| О техническом состоянии объекта                                                    | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                                             |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                      | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт объектов               |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети с.Исаково</b>     |                                                                                                                                                                                                      |
| Год постройки                                                                      | 1990                                                                                                                                                                                                 |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                          | 1990                                                                                                                                                                                                 |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водозаборная скважина, глубина 86 м. диаметр обсадной трубы – 219 мм.                                                                                                                                |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водонапорная башня, 1990 года завершения строительства, объем- 30 куб.м.                                                                                                                             |
| Марка оборудования, производительность                                             | Водопроводные сети, 1990 года постройки, протяженность 1969 м.                                                                                                                                       |
| % износа                                                                           | 60 %                                                                                                                                                                                                 |
| Сведения об аварийности                                                            | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                     | Нет                                                                                                                                                                                                  |

| Заключение:                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| О техническом состоянии объекта                                                | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                               |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                  | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт объектов |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети с.Исаково</b> |                                                                                                                                                                                        |
| Год постройки                                                                  | 1993                                                                                                                                                                                   |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                      | 1993                                                                                                                                                                                   |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водозаборная скважина, глубина 86 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.                                                                                                                 |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водонапорная башня, 1969 года завершения строительства, объем – 25 куб.м.                                                                                                              |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водопроводные сети, 1990 года постройки, протяженность 4114 м.                                                                                                                         |
| Заключение:                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| О техническом состоянии объекта                                                | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии, водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                               |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта                                  | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт объектов |
| % износа                                                                       | 60 %                                                                                                                                                                                   |
| Сведения об аварийности                                                        | Нет                                                                                                                                                                                    |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                 | Нет                                                                                                                                                                                    |
| <b>Водозаборная скважина, водонапорная башня, водопроводные сети д.Юдинка</b>  |                                                                                                                                                                                        |
| Год постройки                                                                  | 1986                                                                                                                                                                                   |
| Дата ввода в эксплуатацию                                                      | 1986                                                                                                                                                                                   |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водозаборная скважина, глубина 57 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.                                                                                                                 |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водонапорная башня, 1986 года завершения строительства, объем – 23 куб.м.                                                                                                              |
| Марка оборудования, производительность                                         | Водопроводные сети, 1974 года постройки, протяженность 1596 м.                                                                                                                         |
| % износа                                                                       | 60 %                                                                                                                                                                                   |
| Сведения об аварийности                                                        | Нет                                                                                                                                                                                    |
| Выявленные дефекты и нарушения                                                 | Нет                                                                                                                                                                                    |
| Заключение:                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| О техническом состоянии объекта                                                | Водозаборная скважина в удовлетворительном состоянии,                                                                                                                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | водопроводные сети в удовлетворительном состоянии.                                                                                                                                     |
| О возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Водозаборная скважина, водонапорная башня и водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, с целью улучшения эксплуатационных свойств объектов требуется ремонт объектов |

**Подписи:**


Глава Черемисиновского района  
Курской области

 М.Н.Игнатов

Представитель АО «Курскблводоканал»

 С.В. Пучанов

Депутат Представительного Собрания депутатов  
Черемисиновского района Курской области

 В.И. Золотарев

Депутат Представительного Собрания депутатов  
Черемисиновского района Курской области

 Д.В. Золотарев